# AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***AGROLAB Potsdam GmbH*** Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam

EWP Energie und Wasser Potsdam GmbH
Steinstraße 101
14480 Potsdam

Datum 13.05.2026
Kundennr. 101917

# PRÜFBERICHT

| | |
|---|---|
| Auftrag | **201356** 47039126-005 - Wasserwerk Ferch, Werksausgang |
| Analysennr. | **499875** Trinkwasser |
| Projekt | **306 Wasserwerk Ferch, Glindower Weg 30, 14548 Schwielowsee OT Ferch** |
| Probeneingang | **04.05.2026** |
| Probenahme | **04.05.2026 07:42 - 04.05.2026 07:52** |
| Probenehmer | **AGROLAB André Weser (4385)** |
| Untersuchungsart | **Octoware, periodische / routinemäßige Kontrolle** |
| Probengewinnung | **Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)** |
| KW/WW/VS | **Kaltwasser** |
| Entnahmestelle | **Wasserwerk Ferch** |
| Messpunkt | **Ferch, Werksausgang** |
| Amtl. Messstellennummer | **12069590RE1001** |

## Physikalisch-chemische Parameter

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV | Bewertung | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | **12,2** | | | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Redox-Spannung (vor Ort) | mV | **205** | | | | DIN 38404-6 : 1984-05 |
| Temperatur (Labor) | °C | **23,7** | 0 | | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) | µS/cm | **392** | 1 | 2790 | | DIN EN 27888 : 1993-11 |
| Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) | µS/cm | **400** | 0,1 | 2790 | | DIN EN 27888 : 1993-11 |
| pH-Wert (Labor) | | **7,6** | 0 | 6,5 - 9,5 | | DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
| pH-Wert (vor Ort) | | **7,5** | 0 | 6,5 - 9,5 | | DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
| Trübung (Labor) | NTU | **0,12** | 0,01 | 1 | | DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11 |
| SAK 254 nm | m-1 | **2,8** | 0,1 | | | DIN 38404-3 : 2005-07 |
| SAK 436 nm (Färbung, quant.) | m-1 | **0,13** | 0,1 | 0,5 | | DIN EN ISO 7887 : 2012-04 |

## Sensorische Prüfungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Färbung (vor Ort) | | **farblos** | | | | DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A |
| Trübung (vor Ort) *) | | **klar** | | | | visuell |
| Geruch (vor Ort) | | **ohne** | | | | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) |

## Anionen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorid | mg/l | **14,5** | 0,5 | 250 | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Cyanide, gesamt | mg/l | **<0,0020 (NWG)** | 0,005 | 0,05 | | DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 |
| Fluorid (F) | mg/l | **0,16** | 0,1 | 1,5 | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrat | mg/l | **<0,50 (+)** | 0,5 | 50 | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | **<0,03 (NWG)** | 0,1 | 0,5 | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Sulfat | mg/l | **35,0** | 1 | 250 | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | **2,79** | 0,1 | | | DIN 38409-7 : 2005-12 |
| Temperatur bei Titration KS 4,3 | °C | **23,7** | 0,1 | | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | **<0,10** | 0,1 | | | DIN 38409-7 : 2005-12 |
| Temperatur bei Titration KB 8,2 | °C | **23,7** | 0,1 | | | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Hydrogencarbonat | mg/l | **170** | 3 | | | Berechnung |
| Ortho-Phosphat (PO4) | mg/l | **<0,30 (NWG)** | 0,9 | | | DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 |


Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.





AG Potsdam
HRB 33385
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE815855423

Geschäftsführer
Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl
Jörg Müller

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-21535-01-00

DOC-29-2723155-DE-P1

# AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 13.05.2026
Kundennr. 101917

## PRÜFBERICHT

Auftrag **201356** 47039126-005 - Wasserwerk Ferch, Werksausgang
Analysennr. **499875** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV | | Bewertung | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kationen** | | | | | | | |
| Ammonium (NH4) | mg/l | **<0,02 (NWG)** | 0,05 | 0,5 | | | DIN EN ISO 11732 : 2005-05 |
| Calcium (Ca) | mg/l | **61,3** | 1 | | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | **5,5** | 0,5 | | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Natrium (Na) | mg/l | **7,67** | 1 | 200 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Kalium (K) | mg/l | **1,14** | 0,5 | | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| **Summarische Parameter** | | | | | | | |
| AOX | mg/l | **<0,010** | 0,01 | | | | DIN EN ISO 9562 : 2005-02 |
| Oxidierbarkeit (als KMnO4) | mg/l | **2,5** | 0,2 | | | | DIN EN ISO 8467 : 1995-05 |
| Oxidierbarkeit (als O2) | mg/l | **0,63** | 0,1 | 5 | | | Berechnung |
| DOC | mg/l | **0,62** | 0,4 | | | | DIN EN 1484 : 2019-04 |
| TOC | mg/l | **0,64** | 0,4 | 2) | | | DIN EN 1484 : 2019-04 |
| **Anorganische Bestandteile** | | | | | | | |
| Nitratstickstoff (NO3-N) | mg/l | **<0,23** x) | 0,23 | | | | Berechnung aus dem Messwert |
| Nitritstickstoff (NO2-N) | mg/l | **<0,0095 (NWG)** x) | 0,03 | | | | Berechnung aus dem Messwert |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | 0,001 | | | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
| Stickstoff ges. gebunden (TNb) | mg/l | **<0,20 (NWG)** | 0,4 | | | | DIN EN 12260 : 2003-12 |
| Arsen (As) | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,01 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Aluminium (Al) | mg/l | **<0,0070 (NWG)** | 0,02 | 0,2 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Antimon (Sb) | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,005 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Blei (Pb) | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,01 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Bor (B) | mg/l | **<0,02 (NWG)** | 0,05 | 1 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | **<0,00010 (NWG)** | 0,0003 | 0,003 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Chrom (Cr) | mg/l | **<0,00010 (NWG)** | 0,0005 | 0,025 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Eisen (Fe) | mg/l | **0,014** | 0,001 | 0,2 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Mangan (Mn) | mg/l | **0,0071** | 0,0005 | 0,05 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | **<0,0010 (NWG)** | 0,005 | 2 3) | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Nickel (Ni) | mg/l | **<0,00050 (NWG)** | 0,002 | 0,02 3) | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Selen (Se) | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,01 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| Uran (U-238) | mg/l | **<0,0001 (+)** | 0,0001 | 0,01 | | | DIN EN ISO 17294-2 : 2024-12 |
| **Gasförmige Komponenten** | | | | | | | |
| Sauerstoff (O2) gel. (vor Ort) | mg/l | **6,7** | 0,1 | | | | DIN ISO 17289 : 2014-12 |
| **Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)** | | | | | | | |
| 1,2-Dichlorpropan | mg/l | **<0,0005** | 0,0005 | | | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| **Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM)** | | | | | | | |
| Alachlor u) | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,00005 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *AMPA* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN ISO 16308 : 2017-09 |
| *Atrazin* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Atrazin-desethyl-desisopropyl | mg/l | **<0,000030** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Bentazon* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-35 : 2010-10 |
| *Bromacil* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Desethylatrazin* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Desethylterbuthylazin | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Desisopropylatrazin* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Dichlorprop (2,4-DP)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-35 : 2010-10 |
| *Diuron* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Ethidimuron | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Glyphosat* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN ISO 16308 : 2017-09 |
| *Hexazinon* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Isoproturon* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| MCPA | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | | DIN 38407-35 : 2010-10 |


Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.





AG Potsdam
HRB 33385
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE815855423

Geschäftsführer
Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl
Jörg Müller

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-21535-01-00

DOC-29-2723155-DE-P2

# AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 13.05.2026
Kundennr. 101917

## PRÜFBERICHT

Auftrag **201356** 47039126-005 - Wasserwerk Ferch, Werksausgang
Analysennr. **499875** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV | Bewertung | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mecoprop (MCPP)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-35 : 2010-10 |
| Metalaxyl | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Metolachlor (R/S) | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Simazin* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Terbuthylazin | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| **Summe 23 Prioritäre PSM** | mg/l | **<0,0005** x) | 0,0005 | | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |

### Nicht relevante Metabolite (nrM)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorthalonil-Amidsulfonsäure (R417888, M 12) u) | mg/l | **<0,000010 (NWG)** | 0,000025 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Desphenyl-Chloridazon* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfons. (CGA 369873)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,001 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Dimethenamid-Sulfonsäure (M27) u) | mg/l | **<0,000010 (NWG)** | 0,000025 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| Metalaxylsäure-1-carbonsäure (CGA 108906) u) | mg/l | **<0,000020** | 0,00002 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metazachlor-Säure (BH479-4)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Metazachlor-Sulfonsäure (BH479-8)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Methyl-Desphenyl-Chloridazon* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| Metolachlor-Dicarbonsäure (CGA 357704) | mg/l | **<0,000030** | 0,00003 | 0,0001 | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Metolachlor-Metabolit (NOA 413173)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Metolachlor-Säure (R/S)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *Metolachlor-Sulfonsäure (R/S)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,003 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |
| *N,N-Dimethylsulfamid (DMS)* | mg/l | **<0,00003** | 0,00003 | 0,001 10) | | DIN 38407-36 : 2014-09 |

### Berechnete Werte

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte (Summe Erdalkalien) | mmol/l | **1,8** | 0,02 | | | DIN 38409-6 : 1986-01 |
| Gesamthärte | °dH | **10,1** | 0,3 | | | DIN 38409-6 : 1986-01 |
| Gesamthärte (als Calciumcarbonat) | mmol/l | **1,8** | 0,05 | | | DIN 38409-6 : 1986-01 |
| Carbonathärte | °dH | **7,7** | | | | Berechnung |
| Ca-Härte | °dH | **8,6** | | | | Berechnung |
| Mg-Härte | °dH | **1,3** | | | | Berechnung |
| Nichtcarbonathärte | °dH | **2,4** | 0 | | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |
| Scheinbare Carbonathärte | °dH | **0,0** | 0 | | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |
| Härtebereich *) | | **mittel** | | | | WRMG : 2013-07 |
| Kohlenstoffdioxid, gebunden | mg/l | **60,3** | 0,001 | | | Berechnung |
| Anionen-Äquivalente | mmol/l | **3,94** | | | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |
| Kationen-Äquivalente | mmol/l | **3,87** | | | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |
| Ionenbilanz | % | **-1,6** | | | | Berechnung |

### Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) | | **7,72** | | 6,5 - 9,5 | | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb) | | **7,62** | | | | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| delta-pH | | **0,10** | | | | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Sättigungsindex Calcit (SI) | | **0,12** | | | | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Calcitlösekapazität | mg/l | **-3** | | 5 8) 9) | calcitabscheidend | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Freie Kohlensäure (CO2) | mg/l | **5,7** | | | | DIN 38404-10 : 2012-12 |
| Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG) | mg/l | **5,7** | | | | Berechnung |

### Mikrobiologische Untersuchungen


Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.





AG Potsdam
HRB 33385
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE815855423

Geschäftsführer
Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl
Jörg Müller

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-21535-01-00

DOC-29-2723155-DE-P3

# AGROLAB Potsdam GmbH

Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 2775-125, Fax: +49 331 2775-122
potsdam@agrolab.de www.agrolab.de


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 13.05.2026
Kundennr. 101917

## PRÜFBERICHT

Auftrag **201356** 47039126-005 - Wasserwerk Ferch, Werksausgang
Analysennr. **499875** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TrinkwV | Bewertung | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koloniezahl bei 20°C | KBE/ml | **0** | 0 | 100 | | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
| Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | **2** | 0 | 100 | | TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06 |
| E. coli | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11 |
| Clostridium perfringens | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | DIN EN ISO 14189 : 2016-11 |

*2) Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung gilt als eingehalten, wenn es keine "anormale Veränderung" gibt.*
*3) Grundlage für den Grenzwert ist eine für die wöchentliche Wasseraufnahme durch den Verbraucher repräsentative Probe.*
*8) Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten.*
*9) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7,7 ist.*
*10) Gesundheitlicher Orientierungswert (GOW) des Umweltbundesamtes (UBA)*

*x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.*
*Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.*
*Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.*
*Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.*

*TrinkwV: / Anforderungen der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023*

**Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12**

*u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors*

**Untersuchung durch**

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

Methoden

DIN 38407-36 : 2014-09

## Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte / Anforderungen der "Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die vollständigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prüfbericht oder sind auf Anfrage verfügbar.

*Beginn der Prüfungen: 04.05.2026*
*Ende der Prüfungen: 13.05.2026*

*Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.*


**AGROLAB Potsdam GmbH Wiebke Sommerfeld, Tel. 0331/2775214**
**Serviceteam Umwelt 1, E-Mail: umwelt1.potsdam@agrolab.de**



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.





AG Potsdam
HRB 33385
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE815855423

Geschäftsführer
Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl
Jörg Müller

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-21535-01-00

DOC-29-2723155-DE-P4